

Số: /TBG-BV

Ba Đồn, ngày 17 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị quan tâm

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hoà nhiệt độ toàn bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình
Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Hồ Mạnh Trường - Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Số điện thoại liên lạc: 0913.336.939.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp.
 - Nơi tiếp nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h ngày 27 tháng 02 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận được báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Có phụ lục chi tiết và mẫu báo giá kèm theo

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo yêu cầu báo giá số /TBG-BV ngày 17/02/2025)

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bảo trì, bảo dưỡng máy điều hoà treo tường từ 9000 - 18.000BTU	Cái	209	
2	Bảo trì, bảo dưỡng máy điều hoà đứng 50.000BTU	Cái	02	

Yêu cầu:

1. Yêu cầu chung:

Sau bảo trì, bảo dưỡng, các thiết bị phải được đảm bảo trong tình trạng hoạt động bình thường, ổn định. Quá trình thực hiện bảo trì không sử dụng các vật dụng, chất tẩy rửa, hoặc có thao tác gây ảnh hưởng không tốt đến tình trạng của hệ thống và hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

a) Bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh và thực hiện căn chỉnh (nếu cần thiết) các bộ phận sau:

- + Giàn trao đổi nhiệt;
- + Quạt lồng sóc indoor;
- + Vỏ dàn lạnh và lưới lọc khí;
- + Bo mạch dàn lạnh, bo mắt nhận và các cảm biến dàn lạnh.

- Vệ sinh thông tắc hệ thống đường ống thoát nước ngưng, căn chỉnh lại cao độ của hệ thống đường ống;

b) Bảo trì, bảo dưỡng dàn nóng:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh và căn chỉnh lại (nếu cần thiết) các bộ phận sau:

- + Dàn trao đổi nhiệt, quạt tản nhiệt (gồm motor quạt và cánh quạt tản nhiệt);
- + Bo mạch dàn nóng, cảm biến dàn nóng và dây tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh.

3. Yêu cầu về thời gian thực hiện:

Thời gian hoàn thành: 40 ngày sau khi ký kết hợp đồng

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ.....
.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Tên đơn vị báo giá:

Mã số thuế:

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Cảm ơn Quý bệnh viện đã quan tâm và gửi thư mời báo giá đến đơn vị chúng tôi,
Chúng tôi xin gửi đến Quý bệnh viện bảng báo giá chi tiết như sau:

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
1					
2					
3					
4					
	Cộng				

Bảng chữ:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và nhân công

Hiệu lực báo giá: 00 ngày

....., ngày tháng năm 2025

Hình thức thanh toán: CK/ Tiền mặt

NGƯỜI BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

.....